

시험 성적서

1. 접 수 번 호 :	CSTQ23-082108	4. 접 수 일 자 :	2023년 8월 21일
2. 의뢰인		5. 발 급 일 자 :	2023년 10월 5일
업 체 명 :	성신CM(주)	6. 성 과 이 용 목 적 :	품질시험용
성 명 :	박 현 영		
주 소 :	충남 당진시 신평면 당진항만로 65		
3. 시 료 명 :	고로슬래그시멘트 2종		

- 결 과 -

연번	시험 검사 종목	단위	시험 검사 방법	시험 · 검사 결과
1	분말도 (비표면적)	㎥/g	KS L 5210 - '17	3 980
2	안정도 (오토클레이브)	%		0.07
3	응결시간 (비카트침)	초결		175
		종결		5:50
4	압축강도	3일		21.3
		7일		30.4
		28일		52.1
5	화확성분	강열감량		0.66
		MgO		3.36
		SO ₃		2.33
6	밀도	Mg/m ³	KS L 5110 - '21	3.02

확 인	작성자 성 명	김영희 이은정	기술책임자 성 명	권정호
-----	------------	------------	--------------	-----

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2023 년 10 월 05 일

(주)한국건설표준시험원장

주소: 경기도 안성시 원곡면 원당로 141-3 전화번호 : 031-332-7177 / 팩스번호 : 031-657-7178

유의사항 : 기술책임자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

※ 본 성적서의 진위 여부는 상기 전화로 확인 바랍니다.

